

淄博市自来水有限责任公司泮水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 06 月 25 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	06.23.9:18	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	06.24.9:06	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	06.24.9:06	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	06.25.9:09	化验室	0.13	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	06.25.9:09	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	06.25.9:09	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	06.25.9:09	化验室	无	无	/	
二氧化氯	06.25.9:55	化验室	0.18	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02	mg/L	
耗氧量（CODMn法，以 O ₂ 计）	06.25.9:09	化验室	1.18	≤3，水源限制，原水耗氧量>6mg/L时≤5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司泮水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 06 月 25 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	06.23.9:57	原水进口	2.3*10 ²	/	CFU/mL	
总大肠菌群	06.24.9:43	原水进口	未检出	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	06.24.9:43	原水进口	2.3*10 ³	≤10000	个/L	
浑浊度	06.25.9:45	原水进口	2.86	/	NTU	
色度	06.25.9:45	原水进口	5	/	度	
臭和味	06.25.9:45	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	06.25.9:45	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	06.25.9:45	原水进口	1.87	≤6	mg/L	
氨氮（NH ₃ -N）	06.25.9:45	原水进口	<0.02	≤1.0	mg/L	
PH 值（无量纲）	06.25.9:45	原水进口	8.35	6-9	/	
水温（℃）	06.25.9:45	原水进口	18.9	人为造成环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	℃	
电导率	06.25.9:45	原水进口	595	/	μ S/cm	
溶解氧	06.25.9:45	原水进口	9.28	≥5	mg/L	